



NB! Kui roovi mõõtmed on alla 22 x 90 mm, tuleb kasutada profiilkatuse kandur 30530.

- Torud lukustatakse nihkumise vältimiseks kõigist lahtistest otstest M8 x 35 poldi ja mutriga.
- Lumetõkke ots võib ulatuda üle äärmise kanduri max 15 cm.
- Kruvide kinnitamisel tuleb eelnevalt veenduda roovide sobivuses, soovituslikud mõõtmed min 22 x 90 mm.
- Kruvide pingutamisel tuleb jälgida, et neid üle ei keerataks.
- Torusid jätkatakse ahendatud otsa kaudu.
- Kandurite max paigaldusvahe 1200 mm.
- Lumetõkke soovituslik paigalduskoht on maja seinajoonel või sellest kõrgemal. Räästale lähemale paigaldamisel tuleb kontrollida, kas räästakonstruktsioonid lumekoormust taluvad.
- Arvestage paigaldamisel veebilehel [www.orima.fi](http://www.orima.fi)/[www.weckman.ee](http://www.weckman.ee) toodud ohutustoodete hooldus- ja kasutusjuhiseid ning juhendis RT 85-10708 esitatud nõudeid.

NR	OSA	TOOTE-NR	LE3A, (SLEK) tk	LE3A, (SLEE) tk
1	LE/KSA/LE KINNITUS 420 mm	30630	4	
2	PROFIILKATUSE KANDUR	30530		4
3	LUMETÕKKETORU 3 m	31010	2	2
4	KUUSKANTPOLT M8 x 35	17051	4	4
5	KUUSKANTMUTTER M8	17021	4	4
6	KATUSEKRUVI 7 x 50	17271	8	
7	KATUSEKRUVI 7 x 30	17771		40
8	TIHENDUSSEIB	17100	8	
9	TIHENDUSLINT	17160		1,4 m

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).